



WYOSAŻENIE PODANE JAKO PRZYKŁADOWE

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

1. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. W ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY NALEŻY ZAMONTOWAĆ OCHRONNIK PRZEPIĘĆ TYPU I-II.

3. ISTNIEJĄCE OBWODY GNIAZDOWE I SIŁOWE POZOSTWIĆ BEZ ZMIAN.

<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p>	<p>MODERNIZACJA SALI KOMINKOWEJ W DWORZE MYŚLIWSKIM Z SIEMIION NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, UL PAŁACOWA 5</p>	<p>NR RYS</p> <p>2</p>
	<p>TYTUŁ RYSUNKU</p>	<p>SKALA</p>
	<p>PROJEKTANCI:</p>	
<p>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>	<p>mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski upr.nr PDL/0080/POOE/13</p>	
<p>WSPÓŁPRACA</p>	<p>mgr inż. Łukasz Jabłoński</p>	
		<p>16.11.2016</p>