



A–Rura stalowa ze szwem przewodowa, czarna wg. PN–80/H–74244
B–Rury KAN–therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa
Połączenia zaproponowane typu Press
1*–Stłownik TWA–A, 230V NC firmy Danfoss
2*–Zawór odcinający kątowy do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV–KS dn15
3*–Zawór odcinający kątowy do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV–KS dn20

■

■

■

■

ARCHITEKTURA

■

■

■

■

KONSTRUKCJE

■

■

■

■

WNEŹRZA

AUTORSKIE STUDIO PROJEKTÓW

BEATA ŚWIANIEWICZ MAREK ŚWIANIEWICZ S.C.

kontakt: 15-464 Białyсток, ul. Wólkienicza 9/9

tel/fax 085 6763006,e-mail:asp_bs@bk.home.pl

Remont istniejących budynków położonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na części działki o nr ewid. 1753 - ANEKS, ETAP I

BRANŻA : IS

INST.SANITARNE

mgr inż. Piotr Dziemianowicz

PDL0147/P00S/09

FAZA : P.B.

DATA : 30.04.2013r.

SKALA : 1:100:500

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Rozwinięcie instalacji c.o.

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM /KC I Dz.U.N24.poz.83 zdn.4.02.94/

POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE