

Zalecenia architektoniczne

W związku z realizacją projektu budowlanego „Remont elewacji i remont tarasu pałacu Starzeńskich na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” wprowadza się zmiany w jego treści w zakresach wynikłym z zaleceń nałożonych Pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży numer Ł.5142.18.2020.IT i stwierdza się konieczność naniesienia następujących zmian:

1. zastosować zaprawy i wyprawy tynkarskich nie zawierające dodatków cementu oraz farby umożliwiające murom oddychanie tj. przeznaczone do obiektów zabytkowych,
2. niestosowanie okładzin ścian i pilastrów z płyty granitowej , a zastosowanie w ich miejsce tynków renowacyjnych,
3. w przypadku zastosowania różniącej się od istniejącej płyty piaskowca na tarasie i schodach zwiększyć ilość wymienianych powierzchni do wielkości 220 m²,
4. po wnikliwej ocenie stanu zachowania obróbek blacharskich dopuszczę się zwiększenie jej ilości do 65 m²,
5. odtworzenie istniejących balustrad w ilości zgodnej z projektem,

Powyższe zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Agnieszka-Urszula Duda
mgr inż. architekt
upr. proj. w specj. architekt.
nr BŁ/21/90 PD-0099